olevaan vesijohtoon 160 PEH-PN10

PISTOTIE

Salaojan purku louhe-/sepelipesään

Viheralue 5.50 m
Kaivu 1.50 m
Täyttö 1.50 m
Viheralue 5.50 m

Salaojan purku imeytys-/viivytyskaivantoon

Hulevesien viivytys/imeytys
ks. tyyppiokkileikkaus

Rummun pään kohdalle mustollaan kivetty painanne,
korkeus: rummun vesiluokka -50 mm.

Salaojan purku
imeytys-/viivytyskaivantoon

Pistotie välillä PL 180-Kantatie 77 rakennetaan
erillisen rakennussuunnitelman mukaan

Hulevesien viivytys/imeytys
ks. tyyppiokkileikkaus

Valaisinpylväiden sijainti välillä PL 180-Kantatie 77
tarkemmin erillisen Kantatien rakennussuunnitelman mukaan

KORTTELI 46

Tonttiliitokset tontille 1:
vj 63 PEH PN10
pjv 63 PEH PN10

TEOLLISUUSTIE

TEOLLISUUSTIE (nykyinen)

Salaojan purku louhe-/sepelipesään

Salaojan purku louhe-/sepelipesään

Viheralue 3.20 m
Kaivu 1.50 m
Täyttö 1.50 m
Viheralue 6.80 m

KORTTELI 45

Tonttiliitokset tontille 1:
vj 63 PEH PN10
jv 160 PVC SN8

Hulevesien viivytys/imeytys
ks. tyyppiokkileikkaus

Salaojan purku
imeytys-/viivytyskaivantoon

ILKANTIE

Rummun pään kohdalle mustollaan kivetty painanne,
korkeus: rummun vesiluokka -50 mm.

Salaojan purku louhe-/sepelipesään

KORTTELI 46

Tonttiliitokset tontelille 2-5:
vj 63 PEH PN10
jv 160 PVC SN8

Vesipostit
Ks. liite

Jätevesipumpaamon huoltopiha
Ks. Det. JVP-putkiliitokset

Jätevesipumpaamo
Erillisen FCG:n suunnitelman mukaan

Salaojan purku
imeytys-/viivytyskaivantoon

Hulevesien viivytys/imeytys
ks. tyyppiokkileikkaus

MERKINNÄT

- Mittalinja (200)
- Asfaltti, ajorata
- Asfaltti, yhdistetty pyöräile ja jalkaväylävä
- Nurmi
- Niitty
- Rummun pään eroosiosuojaus esim. kenttäkiveys
- rumpu L50M — Hulevesirumpu
- Salaoja 110/95 M
- Salaojanlarkashuspuiki 315 M
- Salaojakaivo 400 M
- Nykyinen oja
- Suunniteltu oja
- Jätevesiviemäri, suunniteltu
- Paineijätevesiviemäri, suunniteltu
- Vesijohto, suunniteltu
- Paloposti, suunniteltu
- Valaisinpylväs, suunniteltu
- Tontin raja
- 6 — Tontin numero

Det JVP-putkiliitokset 1:100



REV	PVM	TEKIJÄ	ERITTELY

Koordinoitiköjärjestelmä ETRS-GK 26, korkeusjärjestelmä N2000

Kaupunginosa/Kylä Korttel/Tila Tontti/rno	Viranomaisten merkintöjä
Rakennuksen numero/Rakennusten numerot/Rakennustunnus/Rakennustunnukset	
Rakennusdsimenpide: UUDISRAKENNUS	Piirustuslaji: RAKENNUSSUUNNITELMA — Juoks.no
Rakennuskohde: KEITELE KUNTA TEOLLISUUSTIE (VÄLILLÄ PISTOTIE-VESANNONTIE) KEITELE	Piirustuksen sisältö: ASEMAPIIRUSTUS TEOLLISUUSTIE PLV. 0-500 — Mittakaavat 1:500
FCG. Microkatu 1, 70210 Kuopio Puh. 010 4090, www.fcg.fi	Suunnittelualue, työnumero ja piirustuksen numero: KTL 0405-P52184 202 — Muutos
Päiväys 11.4.2025 Pääsuunn. J. JÄÄSKELÄINEN, INS. Hyv. E. KESKIVÄLI, INS.	Tiedosto — Suunn./Pirt. — Tarkastaja — Yhteyshenkilö J. JÄÄSKELÄINEN, INS. — A S